



KONTROL BİLGİLERİ	AÇIKLAMA
KURUM	Karadeniz Teknik Üniversitesi
BİRİM	Eczacılık Fakültesi
FAALİYET ALANI	Eğitim-Öğretim
TEHLİKE SINIFI	Yüksek
ÜST YÖNETİCİ	Prof. Dr. Ufuk ÖZGEN, Dekan
SORUMLULAR VE İLETİŞİM BİLGİLERİ	Zeki ŞAHİN, 535 954 52 04
TELEFON	(462) 325 67 61 - (462) 325 67 69
FAKS	(462) 325 67 17
E-POSTA	ecz@ktu.edu.tr
WEB ADRESİ	www.ktu.edu.tr
BİNA KULLANIM ALANI	11371 m ²
ASANSÖR DURAK SAYISI, KAT SAYISI	1 Numaralı Asansör: 3 kat 2 Numaralı Asansör: 4 kat
ASANSÖR SAYISI	2
YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ	1 ve 2 numaralı Asansörler: 7 kişi 750 kg
ASANSÖR KİMLİK NUMARASI/ BANDROL RENGİ/YILI	1 Numaralı asansör: 296470610/01 MAVİ BANDROL (08.01.2019) 2 Numaralı asansör: 296470610/02 MAVİ BANDROL (08.01.2019)
YAPIM YILI	1 numaralı Asansör: 2011 - 2 numaralı Asansör: 2009
ÖNEMLİ ONARIMLAR	İki numaralı personel asansörünün 2017 yılında motoru tamir edildi ve kasnak değiştirildi.
KAYDA DEĞER KAZALAR	Kat arasında kalma dışında kayda değer kaza yaşanmadı.
YAŞANAN CAN VE MAL KAYBI	Bugüne kadar can kaybı olmadı, kaza yaşanmadı.
KULLANIM SÜRESİ	Hafta içi her gün 07.00-24.00, hafta sonları 08.00-17.00
KULLANAN SAYISI	37 akademik, 9 idari, 3 hizmetelemanı, 400 öğrenci olmak üzere yaklaşık 450 kişi.
ENGELLİLER İÇİN ASANSÖR	2 adet asansör de öğrenciler tarafından kullanılmaktadır.
SÖZLEŞME YAPILAN FİRMALAR	ERA ASANSÖR, TRABZON
İLETİŞİM BİLGİLERİ	(462) 326 05 05 www.eragrupasnsör.gmail.com (462) 326 92 64
KABİN BİLGİLERİ	1 ve 2 numaralı asansörler: Özel
YASAL MEVZUAT	Asansör Yönetmeliği , 01.01.2007 gün ve 26420 sayılı Resmi Gazete Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği , 24.06.2015 gün ve 29396 sayılı Resmi Gazete Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak A Tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ , 14.08.2012 gün ve 28384 sayılı Resmi Gazete Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik , 27.11.200719 tarih ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Madde: 62, 63, 160.

NO	TEHLİKE, TEHLİKELİ DURUMLAR	EVET	HAYIR	MEVCUT DURUM ÖNLEMLER	SÜRE VE TARİH	SORUMLU	KONTROL TARİHİ DEĞERLENDİRME
1	Asansörlerin düzenli aylık periyodik bakımları yapıyor mu?	X		Yıllık bakım sözleşmesi imzalanan 5 asansörün aylık periyodik bakımları yapılmaktadır.	Yıl boyu, her ay	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
2	Asansörlerin bir sorumlusu var mı?	X		Asansörlerden sorumlu 1 elektrik teknikeri ve 1 elektrik teknisyeni bulunmaktadır.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
3	Kontrol ve arıza sırasında "BAKIM VAR" , "ASANSÖR KONTROL EDİLMEKTEDİR" şeklinde uyarıcı kartlar asansör kapılarına asılıyor mu?	X		Yetkili servis elemanları tarafından gerekli önlem alınmaktadır.	Her bakımda	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
4	Teknik servis tarafından hazırlanan periyodik aylık kontrol raporları dosyalanıyor mu?	X		Asansör kimlik dosyasında düzenli olarak muhafaza edilmektedir.	Her bakımda	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
5	Asansörlerle ilgili ASANSÖR YÖNETMELİĞİ, ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ, ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL YÖNETMELİĞİ, ASANSÖR YILLIK KONTROL FAALİYETLERİNDE GÖREV ALACAK A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARINCA UYULACAK USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ gibi mevzuat biliniyor mu?	X		İlgili personele tebliğ edildi. Asansör kimlik dosyasına konuldu.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
6	Asansörler insan sağlığı, can ve mal güvenliği bakımından tehlike oluşturuyor mu?		X	Yetkili firma tarafından gerekli önlemler alınmaktadır.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
7	Asansörlerde koku, nem, su sızıntısı gibi sorunlar yaşanıyor mu?		X	Yetkili firma tarafından gerekli önlemler alınmaktadır. Sorumlu elemanlar tarafından izlenmektedir.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
8	Asansörlerde aydınlatma sorunu yaşanıyor mu?		X	Yetkili firma tarafından gerekli önlemler alınmaktadır. Sorumlu elemanlar tarafından izlenmektedir.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
9	Kabin içerisinde acil telefon numaraları var mı?	X		Kabinlerde gerekli iletişim bilgileri bulunmakta ve güncellenmektedir.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
10	Kabin havalandırma sistemi var mı?	X		Asansör kabini standartlara uygun hale getirildi. Sorumlu elemanlar tarafından da izlenmektedir.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
11	Kabinde alarm tertibatı, imdat butonu var mı?		X	Asansör kabini standartlara uygun hale getirildi. Sorumlu elemanlar tarafından da izlenmektedir.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
12	Kabinde durdurma butonu var mı?		X	Asansör kabini standartlara uygun hale getirildi. Sorumlu elemanlar tarafından da izlenmektedir.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
13	Kabinde haberleşme için telefon var mı?	X		Kabin içerisine haberleşme telefonu mevcuttur.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
14	Kabin içerisinde ve dışında gösterge ve kat düğmeleri var mı?	X		Kat düğmeleri ile ilgili yetkilifirma tarafından gerekli önlemler alınmaktadır. Sorumlu elemanlar tarafından da izlenmektedir.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021

NO	TEHLİKE, TEHLİKELİ DURUMLAR	EVET	HAYIR	MEVCUT DURUM ÖNLEMLER	SÜRE VE TARİH	SORUMLU	KONTROL TARİHİ DEĞERLENDİRME
15	Kabinde kilit, akbil gibi özel sistemler var mı?		X	Asansörlerin yoğun kullanımı söz konusu olmadığından "akbil" takılmadı.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
16	Asansörler bir görevli tarafından mı çalıştırılıyor?		X	Asansörler personel ve öğrenci tarafından kullanılmaktadır.	-	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
17	Kabinlerde aşırı yük için sesli ikaz sistemi var mı?	X		Kabinlerde sesli ikaz var. Aşırı yükte ilgili personel gerekli titizliği göstermektedir.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
18	Kabin zeminleri temiz mi?	X		Her gün temizlenmekte, kontrol edilmekte ve izlenmektedir.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
19	Kabin içerisinde ayna var mı?	X		Kabinlerde yeterli büyüklükte ayna bulunmaktadır.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
20	Asansörlerde aylık bakımlar yanında yıllık bakım yapılıyor mu?	X		Gerekli görüldüğünde ilgili firmadan genel bakım talep edilmektedir.	-	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
21	Yetkili teknik servis ile yıllık bakım sözleşmesi imzalanıyor mu?	X		2 asansör için yıllık bakım sözleşmesi imzalandı.	Her yıl	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
22	Bir tehlike anında asansörler derhal devre dışı bırakılıyor mu?	X		Yetkili servis elemanları ve sorumlu personel tarafından kontrol edilmekte ve izlenmektedir.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
23	Asansörlerde durak kapısı yanında içten kabin kapısı var mı?		X	Fiziki imkânsızlık nedeniyle ortaya çıkacak risk kabul edildi.	-	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
24	Asansörler, kabin içerisinde kalan kişilerin kurtarılması ve tahliyesine imkân sağlayacak düzeyde midir?	X		Asansör kabini standartlara uygun hale getirildi. Sorumlu elemanlar tarafından da izlenmektedir.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
25	Kabinler uzun süreli durma halinde bile içinde kalanlar için yeterli havalandırmayı sağlayacak düzeyde midir?	X		Yetkili servis elemanları ve sorumlu personel tarafından kontrol edilmekte ve izlenmektedir.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
26	Asansör kapısı açıldığında yeterli aydınlatma sağlanmakta mıdır?	X		Yetkili servis elemanları ve sorumlu personel tarafından kontrol edilmekte ve izlenmektedir.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
27	Asansör kabinlerinde taşınabilecek azami yolcu sayısı ve yükün kilogram değerini gösteren plaka var mıdır?	X		Asansör kabini standartlara uygun hale getirildi. Sorumlu elemanlar tarafından da izlenmektedir.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
28	Asansör kabinlerinde kalma durumunda yardım alabilecekleri kişiler ve iletişim numaralarını gösteren plakalar var mı?	X		Kabin içerisine yetkili servis ve yetkili personelin telefon numaraları güncellenmiş olarak bulunmaktadır.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021
29	Asansör kabini çağrıldığı kat gelmeden veya asansör hareket halinde iken kapı açılıyor mu?		X	Yetkili servis elemanları ve sorumlu personel tarafından kontrol edilmekte ve izlenmektedir.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	30.06.2021

NO	TEHLİKE, TEHLİKELİ DURUMLAR	EVET	HAYIR	MEVCUT DURUM ÖNLEMLER	SÜRE VE TARİH	SORUMLU	KONTROL TARİHİ DEĞERLENDİRME
30	Arıza durumunda kontrol panelinde “servis dışı” yazısı okunuyor mu?	X		Yetkili servis elemanları ve sorumlu personel tarafından kontrol edilmekte ve izlenmektedir.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	08.01.2019
31	Asansör kapı camları “telli cam” mı?		X	Asansör kabini standartlara uygun şekilde tamamıyla metaldir.Kapılarda cam aksan yoktur.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	08.01.2019
32	Görevliteknikpersonelde, kat arasında kalan kişileri kurtarmak için kapı anahtarı var mı?	X		Yetkili servis elemanları ve sorumlu personel anahtar verildi, nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak gösterildi.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	08.01.2019
33	Yangın ve deprem esnasında asansörlerin kullanılmaması gerektiği uyarısı yapıldı mı?	X		Uyarı levhaları asansörlere asıldı.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	08.01.2019
34	Asansörlerde eşya taşıyor mu?		X	Gerekli önlemler alındı.İlgili personel tarafından kontrol edilmekte ve izlenmektedir.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	08.01.2019
35	Asansör makine dairesi güvenliği sağlanmış mı? Kapısı kilitli tutuluyor mu?	X		Gerekli önlemler alındı.İlgili personel tarafından kilitlendi, kontrol ve izleme yapılmaktadır.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	08.01.2019
36	Çalışma esnasında titreme, kendiliğinden hareket etme, yavaşlama veya durma, sallanma yaşanıyor mu?		X	Asansör kabini standartlara uygun hale getirildi. Periyodik bakımlarda kontrol edilmekte ve izlenmektedir.	Sürekli	Zeki ŞAHİN	08.01.2019

Kaynak: Asansör Yönetmeliği, 01.01.2007 gün ve 26420 sayılı Resmi Gazete, Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği, 24.06.2015 gün ve 29396 sayılı Resmi Gazete

Zeki ŞAHİN
Sorumlu

Handan HACIAHMETOĞLU
Fakülte Sekreteri

Prof. Dr. Ufuk ÖZGEN
Dekan